

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96 – 230 Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 14.11.2018 r.

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej”

W związku z zapytaniem z dnia 08.11.2018 r. do SIWZ złożonym przez potencjalnego Wykonawcę, Gmina Biała Rawska udziela odpowiedzi:

Firma (...), prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. w/w postępowania:

1. Czy zakres zamówienia objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Odp. Zakres zamówienia objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia lokalizacji sieci zlokalizowanych na działkach prywatnych?

Odp. Zamawiający posiada takie uzgodnienia.

3. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie lokalizacji przyłączy z właścicielami działek, do których będą projektowane przyłącza? Jeżeli nie to, w jakiej formie należy uzgodnić trasę przyłączy?

Odp. Zamawiający posiada takie uzgodnienia.

4. Prosimy o udostępnienie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej.

Odp. Warunki zostaną wydane na etapie projektowania.

5. Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej dla sieci i przyłączy prowadzonych w nawierzchni drogowej. Czy zakres odtworzenia należy ograniczyć do pasa prowadzonych robót czy należy odtworzyć całą szerokość jezdni?

Odp. Odtworzenie należy ograniczyć do pasa prowadzonych robót, ponadto Wykonawca musi przedstawić wyniki z zagęszczenia gruntu na odtwarzanym odcinku.

6. Czy w ramach zamówienia należy wykonać inwentaryzację zieleni? W przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem po czyjej stronie są koszty wycinki oraz ewentualnych nasadzeń zastępczych.

Odp. Należy wykonać inwentaryzację zieleni. Koszty ewentualnej wycinki leżą po stronie Wykonawcy.

7. Prosimy o sprecyzowanie zwieńczenia studzienek betonowych tj. w warunkach technicznych podano zwieńczenie stożkowe, natomiast w opisie do PFU pkt. 2.2.2.11 podano zwieńczenie płytą żelbetową opartą na pierścieniu odciążającym. Prosimy podanie średnicy studzienek betonowych.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek D425?

Odp. Zwieńczenie studni jak w warunkach technicznych. Średnice studni kanalizacyjnych D1200. Nie dopuszcza się stosowania studzienek D425.

8. Prosimy o zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie płatności częściowych, tj. np. po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Odp. Zamawiający nie przychyła się. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA



Z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szcześniak