

- przebudowę instalacji i sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SUW oraz wymianę odcinka sieci wodociągowej na terenie ujęcia (ok. 30 m) na rurę o przekroju  $\varnothing 160$  mm,
- budowę pomieszczenia na stacjonarny awaryjny agregat prądotwórczy z układem SZR,
- przebudowę szafy sterowniczej sond zbiorników retencyjnych,
- przebudowę aparatury kontrolno - pomiarowej,
- uwzględnienie wyposażenia SUW w monitoring z wizualizacją i możliwością sterowania i przesyłania danych.
- przebudowę instalacji technologicznych, elektrycznych, sterowniczych i pomiarowych,
- budowę naziemnego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności ok.  $V=2 \times 100 \text{ m}^3$ , ustawionego na niezależnych fundamentach wraz z komorą zasuw. Ostateczna pojemność zbiornika będzie obliczona na etapie projektu budowlanego w celu zapewnienia płynnych dostaw wody dla odbiorców,
- termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. przebudowa dachu budynku SUW.

#### 1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki – terenu

Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego (działki nr 89/1, 89/4, 89/6) zajmuje obszar około 2605 m<sup>2</sup>.

Na działkach objętych opracowaniem znajduje się budynek murowany w technologii tradycyjnej o wymiarach 6,50 m x 13,00 m, grubość ścian zewnętrznych to 40 cm, natomiast grubość ścian działowych to 30 cm.

Powierzchnia zabudowy	- 84,50 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa	- 66,45 m <sup>2</sup>
Kubatura	- 384,67 m <sup>3</sup>

*Zgodnie z art 36a ust.5 Ustawy Prawo Budowlane wprowadzam poniższe zmiany jako nieistotne.*  
*Cezary Razum*

90-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 45/35  
 Usługi inżynierskie, konstrukcyjne i geodezyjne  
 NIP: 521-278366-23, REGON: 141599710  
*[Signature]*

Projektuje się utwardzenie nawierzchnie placów z kostki Polbruk 10 gr. 8 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie odsączającej gr. min 10cm.

Powierzchnia placów utwardzonych: 385,00m<sup>2</sup>.

#### 1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków

Teren objęty zakresem opracowania nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

#### 1.6. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenach górniczych

Teren objęty zakresem opracowania nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji górniczych.