

Dmosin, dn. 22.05.2018r.

ZP.271.3.PN.1.2018

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”**

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią:

**Pytanie:**

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”

**Odpowiedź :**

Zamawiający wymaga aby zamontowane jednostki spełniały wymagania na emisję i prąd zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe. Przy czym zastosowane kotły muszą posiadać klasę energetyczną A oraz współczynnik efektywności energetycznej min 132. Inne parametry urządzeń podane zostały w projekcie budowlano – wykonawczym branży sanitarnej.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający na podstawie 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 29.05.2018r. godz. 10:00**

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

W Rozdziale 11 Opis sposobu przygotowania oferty pkt.9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

**Nadawca:** Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) .....

**Adresat:** Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

**Oferta na wykonanie zamówienia pn.:**

**„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

**29 maja 2018r. godz. 10:30**

W rozdziale 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć **Zamawiającemu w jego siedzibie w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15A, w terminie do dnia 29 maja 2018r, godz. 10:00**

**2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin w sali konferencyjnej (parter) dnia 29 maja 2018r., godz. 10:30”**

**Wprowadzona zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) oraz 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza w dniu 22.05.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.**

**WÓJF**  
1c  
Danuta Supera

Alicja Włodarczyk

inspektor d/s  
Zamówień Publicznych