

Gniewkowo, dnia 04.12.2017 r.

Znak: RZp.271.1.20.2017

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie”  
Ogłoszenie nr 622796-N-2017 z dnia 27.11.2017 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

#### I. wpłynęło zapytanie do siwz-u:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie jako podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska betonu B 20 ze zbrojeniem rozproszonym zamiast betonu B 20 zbrojonego siatką systemową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza betonu B 20 ze zbrojeniem rozproszonym. Należy zastosować zgodnie z projektem budowlanym beton B 20 zbrojony siatką systemową.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

  
BURMISTRZ  
mgr Adam Roszak