

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na
„Dostawa i wymiana wodomierzy na terenie Gminy Herby”

wniesiono następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie:

Czy cena wymiany wodomierzy oraz zaworów ma zawierać ewentualne przeróbki instalacji wewnętrznych przy wodomierzu?

Odpowiedź:

Tak, w ramach prac należy skalkulować ewentualne przeróbki instalacji wewnętrznych przy wodomierzu.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że wszystkie kształtki niezbędne do połączenia wodomierza z zaworami były wykonane z tego samego materiału co zawory odcinające (mosiądz).

Dopuszcza się również montaż zaworu odcinającego z zaworem zwrotnym antyskażeniowym

***Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.***



WÓJT
Iwona Burek
mgr Iwona Burek