

Wiśniewo 2016.08.01

Gmina Wiśniewo
Wiśniewo 86
06-521 Wiśniewo

ZP.271.1.2016

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2,4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Gmina Wiśniewo udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 28.07.2016 r.

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, że na części drogi tj. droga w m. Bogurzyn, Kowalewo oraz Wojnówka warstwa ścieralna nawierzchni ma być wykonana mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 a na pozostałych drogach tj. m. Głużek, Korboniec oraz Żurominek warstwa ścieralna ma być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA.

Odp. Zamawiający informuje, iż warstwę ścieralną na wszystkich drogach należy wykonać z BA (AC 11S 50/70).

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów (elementów) robót.


Odp. Zamieszczamy szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a

przedmiarami w zakresie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej jaka ma być zastosowana do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni. W opisie technicznym odnośnie modernizacji drogi gminnej w m. Głuźek na dz. Nr 568 warstwa ścieralna ma być wykonana z BA AC 11S 50/70 w przedmiarze warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA gr. 4 cm. Brak jest również uziarnienia tej mieszanki oraz jaki asfalt ma być zastosowany. Dotyczy to także dróg w m. Korboniec i Żurominek.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż błędnie podano rodzaj materiału warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną dróg należy wykonać z BA (AC 11S 50/70).

z up/WÓJTA

mgr Iwona Rejniak
SEKRETARZ GMINY