

Węgorzewo, dn. 05.04.2018 r.

Zamawiający:  
**Gmina Węgorzewo**  
**ul. Zamkowa 3**  
**11-600 Węgorzewo**  
tel. 087 427-54-00  
faks 087 427-54-01  
www.wegorzewo.pl  
Nr sprawy: **IPP.271.6.10.2018**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia **539040-N-2018** zamieszczone dnia **30.03.2018 r.** pn. „**Remont dachu budynków przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie oraz w miejscowości Węgielsztyn 33**” – robota budowlana.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Witam. proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane: d) wykonanie nowego pełnego deskowania dachu z desek drewnianych gr. 38 mm zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi; chodzi o grubość desek.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo wyjaśniają, że punkt 5.3.:

- wykonanie nowego pełnego deskowania dachu z desek drewnianych gr. 38 mm zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi – dotyczy grubości deskowania.

2. Witam. proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: pokrycie dachu papą, w siwz dwie warstwy papy a przedmiarze 1 warstwa

Informujemy, że kosztorys inwestorski dot. zakresu budynku przy ul. Jaracza 30 – został zatwierdzony przez Projektanta dokumentacji technicznej dot. remontu budynku przy ul. Jaracza 30.

W związku z powyższym, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań uwzględnionych w kosztorysie inwestorskim dot. części przedmiotowego zadania.

Zaznaczamy, że przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.