

ZP 271.10.2018.1

WYKONAWCY - WSZYSTY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Osowo-Białe Błoto – III etap, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 07.06.2018 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 568136-N-2018 z dnia 05.06.2018 r. na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Osowo-Białe Błoto – III etap**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Czy przedmiot zamówienia obejmuje także doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym? Jeżeli tak, to jaką ilością kruszywa łamanego przewiduje się do doziarnienia. Jeżeli nie to proszę o potwierdzenie, że istniejąca podbudowa posiada odpowiednią nośność i że należy tylko dokonać wyprofilowania drogi.

Odp. 1

Przedmiot zamówienia nie obejmuje doziarnienia. Zamawiający potwierdza, iż istniejąca podbudowa posiada odpowiednią nośność. Należy tylko dokonać wyprofilowania drogi.

- 2) Czy przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie poboczy? Jeżeli tak, to proszę określić szerokości pobocza, grubość warstwy oraz materiał.

Odp. 2

Nie obejmuje.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Roman Brunke