

ZP 271.2.2019.1

WYKONAWCY - WSZYSCY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 23.01.2019 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 504737-N-2019 z dnia 17.01.2019 r. na roboty budowlane pn.: „Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni” składa poniższe zapytanie:

- 1) Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych na powyższe zadanie wszystkich branż.

Odp. 1

Projekty stanowią załącznik Nr 7 do SWIZ, zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 23.01.2019 r.

- 2) W projekcie w opisie jest zapis, że konstrukcja stalowa ma być malowana na zielono w koronie drzew na szaro powyżej a na rysunkach jest opis, że konstrukcja ma być obudowana drewnem. Które rozwiązanie przyjąć?

Odp. 2

Konstrukcja wieży malowana zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją projektową i obudowana drewnem modrzewiowym.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke