

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. 58 522-94-34

biuro@biagb.pl, www.biagb.pl

Nowy Świat, 22-01-2019

Wójt Gminy Karsin

Dot.: *uściślenie opisu projektu wykonawczego stalowej wieży widokowej w Przytarni gm. Karsin*

W nawiązaniu do zgłaszanych wątpliwości, precyzuję że Projektant dopuszcza podział stalowej konstrukcji wieży widokowej na segmenty montażowe w ilości max. 6 elementów. Zgodnie z założeniami projektowymi, segmenty montażowe muszą być łączone w całość z zastosowaniem połączeń spawanych, spoinami czołowymi o odpowiedniej nośności. Propozycja połączenia spawanego segmentów powinna być przesłana do akceptacji Projektanta przed jego wykonaniem.

Z poważaniem

mgr inż. Tomasz Bagiński
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
nr 41/2000/Op
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie budownictwa ogólnego
drog, mostów, hydrotechniki i melioracji



CIRF
CERTYFIKAT
INNOWACYJNA I RZETELNA FIRMA

