



Znak sprawy: RI.271.9.2017

Prostki, 11 wrzesień 2017r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 1

**Dotyczy: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Elk do słupa granicznego w miejscowości Prostki”**

### Pytanie 1:

W przedmiarze robót poz. 5 podano warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż ze względu na podłoże (grunt nośny) zaprojektowana podbudowa jest zbyt cienka, w związku z tym może być niestabilna. Wg naszej oceny podbudowa powinna być wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę na etapie wykonawstwa za zgodą inspektora nadzoru, z uwagi na porównywalną cenę podbudowy z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

GMINA PROSTKI  
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B  
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 70  
NIP 848-182-62-83 Regon 790671136

WÓJ GMINY  
*Mirosław Orłowski*